

Prüfkarte

Test card



Produkt / Product	
Produktbezeichnung / Product name	AWG Standrohr DN80/DN50
AWG Identnr. / AWG item no.	30063999 / 20238533
Seriennr. / Serial no.	

Prüfung allgemein / Test general	
Prüfdatum / Test date	
Prüfer / Inspector	



Prüfungen / Tests		
Prüfbeschreibung / Test description	Prüfumfang / Scope of testing	Ergebnis / Result: Bestanden! / Passed!
Sichtprüfung auf Beschädigungen, lose Teile, Verschmutzung	BASIC	
Funktionsprüfung (drucklos): Niederschraubventile, Drehbarkeit Ober- zu Unterteil, bei geöffnetem Niederschraubventil: Kontrolle des Sitzes des federbelasteten Ventiltellers auf der Dichtfläche	BASIC	
Funktionsprüfung (in Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit der vollständigen Armatur	STANDARD	
Funktionsprüfung (entgegen der Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit des Oberteils und der Kupplungen	STANDARD	
Überprüfung der Kontermutter der Niederschraubventile	STANDARD	
Überprüfung einer möglichen Abnutzung der Kupplung (Drehmoment > 2,5 Nm)	ADVANCED	

Durchgeführten Prüfumfang im AWG Wartungsnachweisheft eintragen! / Log the scope of test in the AWG service booklet!